ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. **Заявитель (изготовитель)** Акционерное общество «Экспериментальный завод научного приборостроения со Специальным конструкторским бюро Российской академии наук» (АО «ЭЗАН»), 142432, Московская область, городской округ Черноголовка, г. Черноголовка, проспект академика Семенова, д. 9, телефон/факс: (495)-993-37-57/(496-52)-4-95-88, e-mail: efse@ezan.ac.ru,
ИНН 5031149708, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Московской области, № 5031, 09 февраля 2023 г., ОГРН №1035000015150,

в лице Генерального директора Бородина А.В., действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением Территориального Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области от 29 декабря 2022 г. № 50-661-р,

заявляет, что система электропитания устройств связи СЭПУС 220/220-1,0/1,0/1-Б.2U КУНИ. 436718.002, технические условия КУНИ.436727.001 ТУ, адрес изготовителя 142432, Московская область, городской округ Черноголовка, г. Черноголовка, проспект академика Семенова, д. 9,

соответствует требованиям «Правил применения оборудования электропитания средств связи», утвержденных приказом Минкомсвязи России от 30.01.2018 № 24, раздел IV (зарегистрирован Минюстом России 19.04.2018, регистрационный № 50829),

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание системы электропитания устройств связи СЭПУС 220/220-1,0/1,0/1-Б.2U КУНИ.436718.002

2.1. Версия программного обеспечения

Версия программного обеспечения 1.0, включая предустановленное ПО.

2.2. Комплектность

В комплект поставки системы электропитания устройств связи СЭПУС 220/220-1,0/1,0/1-Б.2U КУНИ.436718.002 входят:

- система электропитания устройств связи СЭПУС 220/220-1,0/1,0/1-Б.2U КУНИ.436718.002 (далее – устройство);
- эксплуатационная документация;

2.3. Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации

Устройство предназначено для бесперебойного электропитания средств связи переменным током номинального напряжения 220 В.

2.4. Выполняемые функции

- электропитание средств связи с одновременным зарядом (подзарядом) аккумуляторной батареи;
- параллельная работа и равномерное распределение тока нагрузки между устройствами;
- переключение устройства на автономный режим работы при отклонении напряжения сети переменного тока за допустимые пределы и автоматическое включение их в работу при восстановлении параметров сети переменного тока;
- защита от токовых перегрузок;
- защита аккумуляторной батареи от глубокого разряда;
- автоматическое регулирование напряжения заряда аккумуляторной батареи в зависимости от температуры;
- местная и дистанционная сигнализация нормального и аварийного состояния.

2.5. Емкость коммутационного поля для средств связи, выполняющих функции систем коммутации: устройство не выполняет функций систем коммутации.

2.6. Схемы подключения к сети связи общего пользования с указанием реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации: система является пассивным устройством и не имеет собственных интерфейсов с сетью связи общего пользования.

М.П.

Генеральный директор АО «ЭЗАН» А.В. Бородин

2.7. Электрические характеристики

- номинальное входное напряжение системы 220 В
- входное напряжение выпрямителя 120-280 В
- частота входного напряжения 46-54 Гц
- номинальное выходное напряжение 220 В
- максимальный выходной ток 3,2 А
- максимальная выходная мощность 1,0 кВА
- установившееся отклонение выходного напряжения, не более ±2,0 %
- переходное отклонение выходного напряжения, не более ±4 %

Характеристики радиоизлучения: устройство не является радиоэлектронным средством связи.

2.8. Реализуемые интерфейсы: устройство обеспечивает возможность передачи информации по интерфейсам RS-232, Ethernet.

2.9. Условия эксплуатации, климатические и механические требования, способы размещения

- устойчивость к климатическим воздействиям:

- устройство обеспечивает заданные параметры при следующих условиях окружающей среды: температура от 5°С до 35°С; влажность воздуха до 95% при температуре 25°С; атмосферное давление от 450 до 800 мм рт. ст.;

после транспортирования в упакованном виде при температуре от минус 50°С до 50°С;

- устойчивость к механическим воздействиям:

- устройство обеспечивает заданные параметры после воздействия синусоидальных вибраций с амплитудой ускорения 19,6 м/с2 (2g) на частоте 25 Гц в течение 30 минут;
- устройство обеспечивает заданные параметры после транспортирования железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным транспортом;

- способы размещения согласно эксплуатационной документации;
- габаритные размеры системного конструктива (ВхШхГ), не более 88(2U)x483x490 мм
- масса системного конструктива, не более 17 кг

2.10. Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования): в устройстве отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования).

2.11. Сведения о наличии или отсутствии встроенных приемников глобальных спутниковых навигационных систем: приемники глобальных спутниковых навигационных систем отсутствуют.

3. Декларация принята на основании:

- собственных испытаний, проведенных АО «ЭЗАН», протокол № 3 от 13.02.2023;
- испытаний, проведенных Испытательным Центром ФБГУ НИИР (аттестат аккредитации № RA.RU.21ИР01 от 18 августа 2015, выданный Федеральной службой по аккредитации. Срок действия - бессрочный). Протокол от 31 марта 2023 г. № 36/23 (Система электропитания устройств связи СЭПУС 220/220-1,0/1,0/1-Б.2U КУНИ.436718.002). Программное обеспечение версия 1.0.

Декларация составлена на 1 (одном) листе

4. Дата принятия декларации 25 апреля 2023 г.

Декларация действительна до 25 апреля 2028 г.

М.П. Генеральный директор АО «ЭЗАН» А.В. Бородин

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

М.П.

Подпись уполномоченного представителя Минцифры РФ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный
№Д- УПЭП-9880
«03» 05.2023

А.В.Горовенко
И.О. Фамилия